

CAPITOLATO 6) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO		MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE										
COMMISSIONE		CTR PIEMONTE	CTP AL	CTP AT	CTP BI	CTPCN	CTP NO	CTP TO	CTP VB	CTP VC	CTR VALLE D'AOSTA	CTP AOSTA
DESCRIZIONE	INTERVENTI											
IMPIANTI IDRICI FISSI ANTINCENDIO	VERIFICA			X	X							
	MANUTENZIONE			X	X							
IDRANTI	MANUTENZIONE	X	X	X	X	X		X			X	X
CENTRALINE DI COMANDO IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI	VERIFICA		X								X	X
	MANUTENZIONE	X	X		X			X			X	X
MANICHETTE E CASSETTE	VERIFICA	X	X		X			X			X	X
	MANUTENZIONE	X	X		X			X			X	X
ESTINTORI PORTATILI A POLVERE A PRESSIONE	VERIFICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	RICARICA (TRIENNALE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ESTINTORI PORTATILI AD ANIDRIDE CARBONICA	VERIFICA	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
	RICARICA (QUINQUENNALE)	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X