



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

---

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA PUGLIA

UFFICIO CONTRATTI

**IL DIRIGENTE**

- **Vista** la comunicazione (in all.) pervenuta dall'Agazia del Demanio assunta a protocollo da questa CTR in data 14.01.2020 prot. nr. 192 nonché l'annessa relazione tecnica dell'AIRLEG Srl con la quale si rendeva noto:
  - a) La riscontrata positività alla legionella per nr. 2 campioni prelevati negli impianti idrici in uso esclusivo dell'Agazia del Demanio;
  - b) La necessità di avviare, a cura dell'Agazia delle Entrate (in qualità di titolare del contratto di manutenzione dell'intero impianto idrico a servizio dell'immobile denominato "Executive Center" ubicato in Via Amendola nr.164 A/C/D, sede di diverse P.A. tra cui le Commissioni Tributarie di Bari (Provinciale e Regionale), le attività dettagliate al par. 8 della suddetta relazione tecnica (in all.);
- **Preso atto** dell'intervento di sanificazione sull'intero impianto idrico disposto dall'Agazia delle Entrate ed eseguito dalla AIRLEG Srl in data 25.01.2020;
- **Preso atto** degli esiti della suddetta sanificazione resi noti dall'Agazia delle Entrate con nota del 29.01.2020 prot. nr. 5088 (con annessa relazione della AIRLEG Srl) assunta a protocollo da questa CTR in data 30.01.2020 nr. 714;
- **Considerato** che i suddetti esiti hanno evidenziato la necessità, per il piano 8 – sede di questa Commissione – di *"rimozione di una condotta cieca probabilmente realizzata per alimentare una macchina erogatrice di caffè, ma non più utilizzata e fonte di ristagno di acqua"*;
- **Considerato** inoltre, la necessità di dotare di copri water (ove mancanti) i bagni ubicati al 7° e 8° piano di questa Commissione come evidenziato dal Medico Competente nel verbale di sopralluogo eseguito in data 16/09/2019 presso la CTR di Bari, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008;
- **Preso atto** dell'urgenza di assicurare, in ossequio al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

- **Tenuto conto** che è prioritario, per ogni datore di lavoro, adottare tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e, nel caso di specie, quelle previste dall'art. 15 comma 1 lettere c), e), f), i), z) del D.lgs n. 81/08 e s.m.i. nonché quelle previste dall'art. 18, comma 3 del medesimo T.U.;
- **Visto** il disposto dell'art. 36 comma 2 let. a) del D.gs 50/2016 e s.m.i. aggiornato al D.L. 30 aprile 2019 n.34 – c.d. "decreto crescita" convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019 n.58 per cui è possibile per gli affidamenti d'importo inferiore ai € 40.000 procedere ad affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;

### **HA AFFIDATO CON PROCEDURA DI SOMMA URGENZA**

alla ditta Angiuli Sebastiano Impianti Tecnologici con sede in Adelfia (Bari) alla via XXIV Maggio 46/A P.I. 04770720722 C.F. NGLSST70C01A048V i lavori e fornitura descritti nell'attestazione pervenuta via mail il 26.02.2020 ed acquisita a protocollo in pari data al nr. 1470 (già eseguiti in data 04.02.2020) per un importo pari ad euro 650,00 oltre I.V.A..

Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche apportate dal D.lgs. n. 97/2016, si procederà, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto su sito web istituzionale del M.E.F..

**CIG: Z0D2C38C5C**

